



CE markering: aandachtspunten voor aannemers

CE markering

De wijze waarop de brandveiligheid van bouwproducten wordt aangetoond is aan het veranderen. Dit heeft consequenties voor u als aannemer.

In de huidige bouwpraktijk worden bouwproducten vaak (bewust of onbewust) net een beetje anders toegepast dan zoals ze ooit getest zijn. De introductie van CE markering op steeds meer bouwproducten stelt hier grenzen aan. Een fabrikant mag alleen nog producten leveren waarvan de brandveiligheid middels geharmoniseerde Europese normen is aangetoond. Bij afwijkingen in de praktijk, hoe klein ook, is de brandveiligheid niet meer direct aantoonbaar. De verantwoordelijkheid om de brandveiligheid in geval van afwijkingen aan te tonen ligt in dat geval (veel meer dan nu) bij de aannemer of eigenaar/opdrachtgever.

Aandachtspunten

- De brandveiligheid van bouwproducten waarvoor CE markering verplicht is, is alleen onderbouwd als het product in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant wordt toegepast;
- Indien een product toch afwijkend wordt toegepast is de aannemer/verwerker of eigenaar/opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de brandveiligheid;
- De brandveiligheid van de uitgevoerde situatie kan mogelijk worden beoordeeld (Expert Judgement) op basis van gelijkwaardigheid;
- Als het niet lukt de brandveiligheid middels een beoordeling aan te tonen kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn een brandproef uit te voeren of de uitgevoerde situatie aan te passen zodat alsnog aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Toelichting

CE markering heeft als doel het creëren van een gelijk speelveld (vrije handel en eenduidige bepaling van prestaties) voor fabrikanten die producten binnen de EER in de handel willen brengen alsmede het aantoonbaar garanderen van een constante prestatie van die producten.

Elk bouwproduct dat in de EER op de markt gebracht wordt moet voorzien zijn van CE-markering als hiervoor door de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd in de Official Journal of the European Union (OJEU) waarvan de coëxistentieperiode is afgelopen. Voor bouwproducten is dit geregeld in de verordening bouwproducten (CPR: Europese regelgeving nummer 305/2011). In de NANDO database op de website van de Europese Commissie is een overzicht opgenomen van de bouwproducten waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm heeft aangewezen.

Efectis kan de brandveiligheid van de gerealiseerde situatie beoordelen. Dit wordt gedaan door middel van een gelijkwaardigheidsbepaling als bedoeld in artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012. Hiervoor krijgt u de (algemeen geaccepteerde) mening van Efectis waarbij wij de beoordelingsrichtlijn voor het opstellen van beoordelingen en verzamelrapport hanteren. Mocht de brandveiligheid van de gerealiseerde situatie niet onderbouwd kunnen worden dan kan Efectis u hierin tevens verder adviseren. Wellicht kan een andere oplossing worden gevonden, zoals het verleggen van een brandscheiding, het uitvoeren van een brandproef, het ter discussie stellen van de gestelde eisen (bijvoorbeeld door een project specifieke brandcurve te bepalen op basis van onder andere de werkelijk aanwezige vuurlast) of het aanpassen van de uitgevoerde situatie. Bovendien kunnen fabrikanten bij Efectis terecht voor zowel certificering als het hiervoor benodigde testwerk in het kader van CE markering.



Efectis Nederland

Brandpuntlaan Zuid 16 | 2665 NZ Bleiswijk
(0)88 3473 723 | Nederland@efectis.com

www.efectis.com

Efectis is de expert op vele gebieden van brandveiligheid zoals Fire Safety Engineering, design en modellering, brandonderzoek, testen, risico analysering, inspectie en certificatie.

Met laboratoria en kantoren in Frankrijk, Nederland, Turkije, Spanje, UK/Ierland, en het Midden-Oosten bedienen we de wereldwijde markt met onze kennis, diensten en producten.